



COLLEGE DE REGULATION

DECISION N° 000051 ARSE/CR/2026

Du 21 JUIL 2026

Portant avis sur le dossier de demande d'Autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures de 1^{ère} classe dénommé **ELH IBRAHIM LAWALI HAMZA** dans la Commune 4 de Zinder.

LE COLLÈGE DE RÉGULATION DU SECTEUR DE L'ENERGIE,

- Vu la Charte de la Refondation promulguée le 26 mars 2025 ;
- Vu la Proclamation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie en date du 28 juillet 2023 ;
- Vu l'ordonnance n° 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) ;
- Vu la loi n°66-033 du 24 mai 1966, relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes modifiée et complétée par les ordonnances n° 76-21/PCMS du 31 juillet 1976 et n° 79-45/PCMS du 27 décembre 1979 et leurs textes d'application subséquents ;
- Vu la loi n° 98-56 du 29 Décembre 1998, portant loi-cadre relative à la Gestion de l'Environnement et ses textes d'application ;
- Vu la loi n°2015-58 du 02 décembre 2015, portant création, missions, organisation et fonctionnement d'une Autorité Administrative Indépendante dénommée « Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie (ARSE) » modifiée et complétée par la loi n° 2020-060 du 25 novembre 2020 ;
- Vu le décret n°2019-539/PRN/PM du 20 septembre 2019, portant nomination du Directeur Général de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie (ARSE) ;
- Vu le décret n°2021-159/PRN/PM du 05 mars 2021, portant attributions, organisation et fonctionnement des Services de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie (ARSE) ;
- Vu le décret n°2022-019/PRN/PM du 06 janvier 2022, portant nomination des Directeurs de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie au Cabinet du Premier Ministre ;
- Vu l'arrêté conjoint n°0024/MM/MPe/SG/DL du 11 janvier 2025, fixant les distances minimales relatives à l'implantation des dépôts d'hydrocarbures rangés dans la 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} classe des établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
- Vu le Procès-Verbal de Prestation de Serment du Directeur Général de l'ARSE N°015/G/CA/NY en date du 28 octobre 2019 ;

- Vu le Procès-Verbal de Prestation de Serment des Trois Directeurs de l'ARSE N°006/G/CA/NY en date du 11 février 2022 ;
- Vu le Bordereau d'envoi n°000059/SG/DGH/DRDH du 17 juillet 2025, pour avis de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie (ARSE), d'un dossier de demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures **ELH IBRAHIM LAWALI HAMZA** dans la Commune 4 de Zinder.
- Vu la correspondance n°00140/ARSE/DG/DSH du 23 septembre 2025, ayant pour objet, la liste des dossiers à compléter pour avis du C.R-Dossiers de demande d'implantation des dépôts d'hydrocarbures ;
- Vu la Correspondance n°00177/ARSE/DG/DSH du 25 novembre 2025, ayant pour objet le retour des dossiers au Ministre du Pétrole pour compléments ;
- Vu le Bordereau d'envoi n°00129/MPe/SG/DGH/DRDH du 13 Juillet 2026, transmettant les compléments du dossier de demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures **ELH IBRAHIM LAWALI HAMZA** dans la Commune 4 de Zinder.
- Après en avoir délibéré le **20 Juillet 2026**,

DÉCIDE :

Article premier : L'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie « ARSE » fonde la présente décision sur les dispositions de l'article 4 (nouveau) de la loi n°2020-060 du 25 novembre 2020 modifiant et complétant la loi n°2015-58 du 02 décembre 2015, portant création, missions, organisation et fonctionnement d'une Autorité Administrative Indépendante dénommée « **Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie (ARSE)** » qui dispose : « *les dossiers de demandes de licences, des autorisations et des agréments constitués conformément à la réglementation en vigueur sont déposés contre récépissé auprès des Ministères en charge de l'électricité et du Pétrole qui les soumettent à l'avis préalable de l'ARSE* ».

Article 2 : Après la visite de terrain réalisée par l'ARSE et examen des documents joints au bordereau d'envoi sur le projet d'implantation et d'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures de 1^{ère} classe dénommée **ELH IBRAHIM LAWALI HAMZA** dans la Commune 4 de Zinder, les constats ci-après sont faits :

SUR LE FOND DU DOSSIER :

L'examen sur le fond du dossier a permis de relever les observations suivantes :

1. **Conformité du dossier relativement à la constitution du dossier conformément au décret n°76-129/PCMS/MMH du 31 juillet 1976 portant modalités d'application de la loi n°66-033 du 24 mai 1966 relative aux établissements Dangereux, Insalubres ou Incommodes (EDII) :**

Aucun manquement n'a été relevé (l'enquête Commodo ou Incommodo effectué le 10 avril 2025).

✓ 4 4

II. Conformité du point de vue technique relativement à l'arrêté n°006/MMH du 01 février 1980 édictant les prescriptions générales auxquelles doivent être soumis les dépôts de gaz combustible liquéfiés rangés en 1^{ère} ou 2^{ème} classe :

Le promoteur prévoit l'installation d'un réservoir de butane d'une capacité nominale de **40 tonnes**, correspondant à un volume d'environ **74 m³** destiné au stockage. Il s'agit par conséquent d'un dépôt avec transvasement de capacité globale supérieure à **70m³**. Lui sont alors applicables :

A. LES RÈGLES D'IMPLANTATION : distances :

a. Entre les parois des réservoirs de stockage et :

- Les établissements recevant le public : 100m : **le promoteur prévoit 10 m.**

b. Entre les postes d'emplissage des bouteilles et

- Les réservoirs de stockage : 25m : **le promoteur prévoit 20 m.**

B. LES RÈGLES DE CONSTRUCTION :

1. La sécurité des installations doit être assurée par l'installation d'appareils de contrôle et la mise en place de soupapes de sûreté ou de joints d'éclatement ou de dispositifs analogues : **il a été prévu des appareils de contrôle et la mise en place des soupapes de sûreté.**
2. Les ateliers d'emplissage de bouteilles doivent être à ciel ouvert, ou peuvent être recouverts d'une toiture légère, et aucune cavité ou aucun amas de matières combustibles ne doit se trouver au-dessous des ateliers : **il a été prévu que le remplissage sera à ciel ouvert.**
3. Cuvette de rétention : les réservoirs de stockage d'une capacité globale supérieure à 70m³ doivent être implantés dans une ou plusieurs cuvettes dont la capacité de chacune d'elles doit être de 20% de celle du réservoir contenu : **il a été prévu de cuvette de rétention proportionnelle au nombre de cuves dont la capacité est au moins égale à la capacité nominale du réservoir de stockage.**

C. MATÉRIEL ÉLECTRIQUE :

1. Pour atténuer les effets des « courants de circulation » et de la chute de la foudre sur les installations, les équipements métalliques doivent être mis à la terre par une prise de résistances inférieures à **40 ohms** : **Le promoteur propose 20 ohms.**

D. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

1. Tout dépôt sans transvasement de capacité globale supérieure à 100m³, ainsi que tout dépôt avec transvasement doivent être muni d'un réseau d'eau d'incendie, pour alimenter des robinets d'incendie ou des matériels permettant d'y installer des lances : **le promoteur prévoit un réservoir d'eau incendie équipé de bouches et poteaux.**
2. Le débit d'eau de refroidissement à prévoir pour le réservoir supposé en feu et les autres réservoirs éventuels se trouvant à **moins de 10 mètres** de ses parois, est de 3 litres par minute et par mètre carré (3l/mn/m²) de surface totale des réservoirs, ce qui représente 10m³ heure pour un dépôt de moins de 30m³ inclus. **Le promoteur a prévu 15m (ce qui est de trop) alors qu'il doit prévoir une distance à moins de 10 mètres.**

Tout dépôt avec emplissage de bouteilles, doit pouvoir être arrosé par un débit de 30m³ heure (**30m³/h**) au moins : **Le promoteur prévoit 50m³/h.**

E. LES RÈGLES D'EXPLOITATION ET DE SÉCURITÉ :



1. Un règlement général de sécurité doit être établi, et comprendre aussi des consignes générales particulières s'adressant au personnel (notamment sur la manière de purger les réservoirs et d'exécuter des travaux) : **à prévoir.**
 2. Toutefois la purge des réservoirs ne peut être faite que par des spécialistes : **à prévoir.**
 3. Le règlement général de sécurité doit être affiché ostensiblement : **à prévoir.**
 4. Chaque soupape doit être entretenue et essayée avec une périodicité définie : **à prévoir.**
- III. **Conformité du site du point de vue l'implantation du site** relativement à :

- la loi n°66-033 du 24 mai 1966 sur les établissements Dangereux, Insalubres ou Incommodes (EDII) en son article 3 qui stipule :

« La 1ère classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations.

- l'arrêté conjoint n°0024/MM/MPe/SG/DL du 11 janvier 2025 fixant les distances minimales relatives à l'implantation des dépôts d'hydrocarbures rangés dans la 1ère, 2ème, 3ème classe des établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
- l'arrêté n°006/MMH du 20 Février 1980 : édictant les prescriptions générales auxquelles doivent être soumis les dépôts de GPL rangés en 1ère et 2ème classe.

Les constats faits suite à la visite du site sont les suivants :

Le site retenu pour l'implantation du **centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPL)** est **localisé dans l'Arrondissement Communal IV de Zinder.**

Il s'agit d'une **parcelle cadastrée d'une superficie totale de 3 855 m²**, destinée à accueillir un **établissement classé de première catégorie**, conformément aux dispositions réglementaires nationales en vigueur relatives aux **installations classées.**

Les coordonnées géographiques du site, sont les suivantes :

- **Latitude :** 13°48'11,124'' N
- **Longitude :** 8°55'29,424'' E

L'analyse spatiale du contexte local, appuyée sur les **observations de terrain**, met en évidence la configuration suivante :

- **Côté Nord :** présence d'une **voie de 10 mètres** séparant le site des **champs agricoles** ;
- **Côté Est :** emprise bordée par des **champs agricoles** offrant un **dégagement latéral important** ;
- **Côté Sud :** **voie de 10 mètres** longeant le site et ouvrant sur des **espaces agricoles non bâtis** ;
- **Côté Ouest :** continuité de **parcelles agricoles cultivées**, sans construction permanente.

L'évaluation de la **vulnérabilité spatiale** du site repose sur les paramètres de **dégagement**, de **densité d'occupation du sol**, et de **proximité d'infrastructures sensibles ou à risques** :
Aucune **infrastructure sensible** n'a été identifiée dans un rayon d'influence immédiat.

- IV. **Sur la conformité environnementale relativement à la loi n° 98- 56 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la Gestion de l'Environnement et ses textes d'application :**

« Les activités, projets et programmes de développement qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement. Cette autorisation est accordée sur la base d'une appréciation des conséquences des activités, du projet ou du programme mises à jour par une étude d'impact sur l'environnement élaborée par le promoteur et agréée par le ministère chargé de l'environnement » : **obtention du Certificat de Conformité Environnemental (N°020/MHA/E/BNEE/24)** du 19 juin 2024.

Article 3 : Sous réserve de la prise en compte des observations ci-dessus énoncées, le Collège de Régulation émet un avis favorable à la délivrance d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures de 1^{re} classe dans la Commune 4 de Zinder, pour le compte de la société ELH IBRAHIM LAWALI HAMZA.

Article 4 : Le présent avis sera notifié au Ministre du Pétrole et publié au journal officiel et sur le site web de l'ARSE.

Ont signé :


M. Ibrahim NOMAO
Président du Collège de Régulation




M. SAIDOU Abdoukarim
Membre du Collège de Régulation



Mme ISSA KARIMOU Aïssata Billa
Membre du Collège de Régulation



M. Mahamadou ILLIASSOU
Membre du Collège de Régulation